



Compañía
Logística de
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central
Pasaje de Vacibotas s/n
E-28030 - San Fernando de Henares, (Madrid)

Teléfono 91 7746000

E-mail: laboratorio_central@clh.es

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101625464
	RELATÓRIO Nº : 17084/18	

Os ensaios marcados com um asterisco não estão incluídos no âmbito da certificação.

Produto	GASOLEO A	Num. Amostra	202572136
Carácter	ENMC	Data de receção:	2018-09-10
Tipo	Gasóleo Aditivado	Período de Análise:	2018-09-14 / 2018-10-24
Data da toma:	2018-08-07	Solicitante:	Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis
Selo:	05657	Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Numero único	02672		Edifício D, 1º andar
Embalagens:	1 BOT. 1 L		1649 038 - Lisboa

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Índice de Cetano	ASTM D 613-18	57,1	sem ud	3,5	51,0		2,9
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18	837,8	kg/m ³	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2016	2,0	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2011	<5,0	mg/kg			10,0	
Destilação 95% recuperado	UNE EN ISO 3924:2017 (Anexo A)	360,5	°C	3,5		360,0	3,0
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	3,6	% V/V	0,2		7,0	0,14
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	60	mg/kg	37		200	31
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-17a	3,307	mm ² /s	0,025	2,000	4,500	0,021

Aprovado Chefe de Unidade:

Blanca Martínez Almarza

Coordenadora Análisis Especiales y Aseguramiento



CLH - LABORATORIO CENTRAL
Paraje de Vacibotas, s/n
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Aprovado Chefe de Unidade:

Blanca Martínez Almarza
Coord. Análisis Especial. y Aseguramiento

12 de novembro de 2018

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.