

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101782127
	RELATÓRIO Nº : 13896/20	

Produto (#): GASOLEO A Num. Envio 101782127
Tipo (#): GASOLEO AUTO Num. Amostra 202820645
Carácter ENMC Ref. Laboratorio 13896/20
Tipo amostra (#): Outras
Solicitante (#): Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
Direção (#): Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Edifício D, 1º andar
1649 038 - Lisboa
Data da toma (#): 2020-05-21
Tipo de combustível (#): Gasóleo Simples
Selo (#): 7241
Numero único (#): 3114
Embalagens (#): 1 Bot. 1l

Data de receção: 2020-08-20 Período de Análise: 2020-08-20 / 2020-09-25

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18a	836,0	kg/m ³	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2019	2,2	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020	6,4	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Destilação 95% recuperado	UNE EN ISO 3924:2020	346,5	°C	2,7		360,0	2,2
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	6,5	% V/V	0,33		7,0	0,28
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	70	mg/kg	40		200	34
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-19	2,431	mm ² /s	0,020	2,000	4,500	0,017
Índice de Cetano	ASTM D7668-17						
Índice de Cetano derivado		51	sem ud	1,0	51,0		0,8
ID		3,18	ms	0,1			0,1
CD		4,67	ms	0,1			0,1
Temperatura da parede da câmara		584,6	°C				
Período de injeção		2500	µs				
Outliers dados excluídos ID e CD							
Material de referência interno/externo		Externo					

Aprovado:

Beatriz Guirao Galindo
Chefe do laboratório central
25 de setembro de 2020

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada. (#) Informação fornecida pelo cliente.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.