

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101782184
	RELATÓRIO Nº : 13943/20	

Produto (#): GASOLEO A
 Tipo (#): GASOLEO AUTO
 Carácter ENMC
 Tipo amostra (#): Outras
 Num. Envio 101782184
 Num. Amostra 202820699
 Ref. Laboratorio 13943/20

Solicitante (#): Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
 Direção (#): Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
 Edifício D, 1º andar
 1649 038 - Lisboa

Data da toma (#): 2020-06-02
 Tipo de combustível (#): Gasóleo Simples
 Selo (#): 6254
 Numero único (#): 3167
 Embalagens (#): 1 Bot. 1l

Data de receção: 2020-08-20 Período de Análise: 2020-08-20 / 2020-09-25

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18a	842,4	kg/m ³	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2019	2,3	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020	6,2	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Destilação	UNE EN ISO 3924:2020						
95% recuperado		356,0	°C	2,7		360,0	2,3
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	4,9	% V/V	0,24		7,0	0,20
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	90	mg/kg	46		200	38
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-19	3,022	mm ² /s	0,023	2,000	4,500	0,019
Índice de Cetano	ASTM D7668-17						
Índice de Cetano derivado		50,7	sem ud	1,0	51,0		0,8
ID		3,28	ms	0,1			0,1
CD		4,71	ms	0,1			0,1
Temperatura da parede da câmara		584,6	°C				
Período de injeção		2500	µs				
Outliers dados excluídos ID e CD		3					
Material de referência interno/externo		Externo					

Aprovado:

Beatriz Guirao Galindo
 Chefe do laboratório central
 25 de setembro de 2020

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada. (#) Informação fornecida pelo cliente.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.