

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101782198
	RELATÓRIO Nº : 13957/20	

Produto (#):	GASOLEO A	Num. Envio	101782198
Tipo (#):	GASOLEO AUTO	Num. Amostra	202820713
Carácter	ENMC	Ref. Laboratorio	13957/20
Tipo amostra (#):	Outras		
		Solicitante (#):	Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
		Direção (#):	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar Edifício D, 1º andar 1649 038 - Lisboa
Data da toma (#):	2020-07-23		
Tipo de combustível (#):	Gasóleo Simples		
Selo (#):	7937		
Numero único (#):	3213		
Embalagens (#):	1 Bot. 1l		

Data de receção: 2020-08-20 Período de Análise: 2020-08-20 / 2020-09-25

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18a	841,1	kg/m <sup>3</sup>	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2019	2,0	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020	5,2	mg/kg	1,8		10,0	1,5
Destilação 95% recuperado	UNE EN ISO 3924:2020	357,0	°C	2,7		360,0	2,3
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	6,5	% V/V	0,33		7,0	0,28
Teor de água	UNE-EN ISO 12937:2001	100	mg/kg	48		200	41
Viscosidade @40°C	ASTM D 445-19	3,026	mm <sup>2</sup> /s	0,023	2,000	4,500	0,019
Índice de Cetano	ASTM D7668-17						
Índice de Cetano derivado		51,5	sem ud	1,0	51,0		0,8
ID		3,23	ms	0,1			0,1
CD		4,63	ms	0,1			0,1
Temperatura da parede da câmara		584,6	°C				
Período de injeção		2500	µs				
Outliers dados excluídos ID e CD							
Material de referência interno/externo			Externo				

Aprovado:

Beatriz Guirao Galindo  
Chefe do laboratório central  
25 de setembro de 2020

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(\*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada. (#) Informação fornecida pelo cliente.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.