

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	101855482
	RELATÓRIO Nº : 15687/21	

Produto (#): GOA
Tipo (#): GASOLEO AUTO
Carácter: ENMC
Tipo amostra (#): Outras

Num. Envio: 101855482
Num. Amostra: LAB.CENTRAL
Ref. Laboratorio: 15687/21

Solicitante (#): Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
Direção (#): Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar
Edifício D, 1º andar
1649 038 - Lisboa

Data da toma (#): 2020-11-18
Tipo de combustível (#): Gasóleo Simples
Selo (#): 6311
Numero único (#): 3301
Embalagens (#): 1 Bot. 1l

Data de receção: 2021-08-09 Período de Análise: 2021-08-09 / 2021-08-25

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERT.	MIN	MAX	0,59R
Massa Volúmica a 15°C	ASTM D 4052-18a	842,7	kg/m ³	0,4	820,0	845,0	0,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2019	2,0	% m/m	0,6		8,0	0,5
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020	6,9	mg/kg	1,9		10,0	1,6
Destilação 95% recuperado	UNE-EN ISO 3924:2020 (proc.B-Anex. A)	357,5	°C	3,5		360,0	3,0
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	6,2	% V/V	0,32		7,0	0,27
Índice de Cetano	ASTM D7668-17						
Índice de Cetano derivado		51,2	sem ud	1,0	51,0		0,6
ID		3,2	ms	0,1			0,1
CD		4,7	ms	0,1			0,1
Temperatura da parede da câmara		586,9	°C				
Período de injeção		2500,0	µs				
Outliers dados excluídos ID e CD		2,0					
Material de referência interno/externo		Externo					

Aprovado:

Ana Dorado Diviu
Chefe do laboratório central
25 de agosto de 2021

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

A operação de amostragem não está incluída no âmbito da acreditação ENAC. As operações de amostragem e os dados da mesma são fornecidos pelo cliente.

(*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada. (H) Informação fornecida pelo cliente.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.