

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	102108543
	RELATÓRIO Nº : 25211/23-2	

Produto:	GASOLINA EURO SUPER	Num. Ordem:	102108543
		Num. Amostra:	203219175
		Ref. Laboratorio:	25211/23-2
		Solicitante:	Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
		Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar Edifício D, 1º andar 1649 038 - Lisboa
Data da toma (#):	2023-09-19		
Tipo de combustível (#):	Gasolina Simples 95		
Selo (#):	14657		
Numero único (#):	4240		
Embalagens (#):	2 Bot. 1l		
Especificação:	Decreto-Lei nº 152-C/2017		
Data de receção:	2023-11-30	Período de Análise:	2023-12-01 / 2024-03-14

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERTIDUM.	LIMITES		LIMITES 0,59R	
					MIN	MAX	MIN	MAX
Aspetto visual	*Inspeção visual	CUMPLE			Claro e límpido			
Massa volúmica a 15º C	UNE-EN ISO 12185:1999	752,8	kg/m³	0,4	720,0	775,0	719,7	775,3
RON - Research Octane Number	ASTM D 2699-23	94,5	sem ud	0,6	95,0		94,5	
MON - Motor Octane Number	ASTM D 2700-23	84,4	sem ud	0,7	85,0		84,4	
Tensão de Vapor (DVPE)	UNE-EN 13016-1:2018							
Tensão de Vapor		60,3	kPa	1,6	45,0	60,0	43,8	61,3
Capacidade de embalagen		1000	ml					
Destilação	UNE-EN ISO 3405:2020							
Evaporado 100ºC		58,4	% V/V	1,3	46,0	71,0	44,8	71,9
Evaporado 150ºC		89,5	% V/V	0,8	75,0		74,1	
Análise de hidrocarbonetos	(**)UNE-EN ISO 22854:2016							
Olefinas		3,3	% V/V	0,6		18,0		19,6
Aromáticos		34,1	% V/V	1,2		35,0		36,0
Benzeno		0,68	% V/V	0,03		1,00		1,03
Teor em Oxigénio	(**)UNE-EN ISO 22854:2016	2,23	% m/m	0,13		2,70		2,81
Compostos Oxigenados	(**)UNE-EN ISO 22854:2016							
Metanol		<0,80	% V/V			3,00		3,25
Etanol		4,29	% V/V	0,32		5,00		5,28
Álcool isopropílico		<0,80	% V/V					
Álcool terbutílico		<0,80	% V/V					
Álcool isobutílico		<0,80	% V/V					
Éteres c/C5 ou mais que C5		4,13	% V/V	0,32				
Outros compostos oxigenados		<0,80	% V/V					
Teor de enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020/A1:2022	6,4	mg/kg	1,9		10,0		11,8
Teor de chumbo	UNE-EN 237:2005	<0,0025	g/l			0,0050		0,0054
Teor de manganês (MMT)	UNE-EN 16135:2012	<2,0	mg/l			2,0		2,6
Análise elementar C,H,N	*ASTM D5291-21 (mtd. D mod.)							
Teor de carbono		83,51	% m/m	1,03				
Teor de hidrogénio		12,80	% m/m	1,34				
Teor de azoto		<0,19	% m/m					

(1) Este relatório anula e substitui o 25211/23 por correção do tipo de combustível

Aprovado:

Ana Dorado Diviu  
Chefe do laboratório central  
16 de maio de 2024

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.

Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.

As operações e dados de amostragem são fornecidos pelo cliente. Este laboratório não é responsável por tais informações nem está coberto por Acreditação ENAC.

(H) Informação fornecida pelo cliente. (\*\*) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.

Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.



\* Os ensaios marcados com um asterisco não são abrangidos pela acreditação ENAC.