

	Laboratorio Central RELATÓRIO DE ANÁLISE	102217639
	RELATÓRIO Nº : 28551/25_2	

Produto:	GASÓLEO A	Num. Ordem:	102217639
		Num. Amostra:	203456199
		Ref. Laboratorio:	28551/25_2
		Solicitante:	Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E.
		Direção:	Estrada Paço do Lumiar, Campus do Lumiar Edifício D, 1º andar 1649 038 - Lisboa
Data da toma (#):	2025-11-06		
Tipo de combustível (#):	Gasóleo aditivado		
Selo (#):	13041		
Numero único (#):	4917		
Embalagens (#):	1 Bot. 1l		
Especificação:	Decreto-Lei nº 152-C/2017		
Data de receção:	2025-12-16	Período de Análise:	2025-12-16 / 2026-01-26

ENSAIO	METODO	RESULTADO	UNIDADES	INCERTIDUM.	LIMITES		LIMITES 0,59R	
					MIN	MAX	MIN	MAX
Aspeto visual	*Inspeção visual	CUMPLE			Claro e límpido			
Índice de Cetano	UNE EN 16715:2016							
Índice de Cetano derivado		52,6	sem ud	1,0	51,0		50,2	
ID		3,04	ms	0,11				
CD		4,52	ms	0,09				
Temperatura da parede da câmara		585,7	º C					
Período de injeção		250	µs					
Outliers dados excluídos ID e CD		1	sem ud					
Material de referência interno/externo		Externo	sem ud					
Massa volúmica a 15º C	UNE-EN ISO 12185:1999	840,1	kg/m³	0,4	820,0	845,0	819,7	845,3
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos	UNE-EN 12916:2024	2,2	% m/m	0,6		8,0		9,1
Teor de Enxofre	UNE-EN ISO 20884:2020/A1:2022	6,9	mg/kg	1,9		10,0		11,8
Destilação: 95% V/V recolhido	UNE EN ISO 3924:2020 (proc.B-Anexo A)	358,5	º C	2,7		360,0		362,3
FAME	UNE-EN 14078:2014 (Mtd. B)	5,7	% V/V	0,3		7,0		7,3
Teor de manganês (MMT)	*UNE-EN 16576:2015	<0,50	mg/l			2,00		2,19

Observações:
Este relatório anula e substitui o emitido com o nº 28551/25 devido à correção do tipo de combustível.

Aprovado:

Ana Dorado Diviu
Chefe do laboratório central
16 de fevereiro de 2026

Os resultados apresentados neste relatório referem-se apenas às amostras recebidas no Laboratório e submetidas a/aos ensaios nele especificados.
Este relatório não pode ser reproduzido no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito deste Laboratório.
As operações e dados de amostragem são fornecidos pelo cliente. Este laboratório não é responsável por tais informações nem está coberto por Acreditação ENAC.
(#) Informação fornecida pelo cliente. (**) O ano de publicação da norma não coincide com a última edição publicada do método ou a norma foi cancelada.
Encontra-se disponível neste laboratório uma lista de incertezas estabelecidas para cada método de ensaio certificado pela ENAC.



* Os ensaios marcados com um asterisco não são abrangidos pela acreditação ENAC.